



Die Ansteuerung der Wallbox hat mit einer Cat. 7 Leitung sowie mit dem vorgegebenen Farbcode zu erfolgen!  
 Bei Wallboxen ohne separate Ansteuerung <50% \* müssen beide Abgänge (R1 u. R2) parallel angeschlossen werden!

**Rundsteuerempfänger (TRE) T,B,WPSP. Kombination Ladeinfrastruktur für Elektromobilität**

(Dreipunktbefestigung)

Fragen rund um das Thema Zählermontagen - Messwesen an :

guenter.veron@kraftwerke-haag.de oder andreas.brandl@kraftwerke-haag.de

gez. GV 2013  
 gez. GV 2021

**KWH-Netz GmbH**